

项目编号：LZSZYYYCGYJ2026(28)

泸州市中医医院 2026 年大山坪院区
手术室净化空调机组维修安装服务
(维修壳管式换热器) 项目

邀
请
竞
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2026 年 8 月

目录

第一章 竞价邀请	2
第二章 供应商须知	4
一、供应商须知前附表	4
第三章 供应商应提供的响应资料	6
一、供应商资格条件相关证明材料	6
二、承诺函	7
三、报价表	8
四、供应商认为需要提交的其他文件和资料	10

第一章 竞价邀请

我院拟对泸州市中医医院 2026 年大山坪院区手术室净化空调机组维修安装服务（维修壳管式换热器）项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2026(28)

二、项目名称：泸州市中医医院 2026 年大山坪院区手术室净化空调机组维修安装服务（维修壳管式换热器）项目

三、资金预算（最高限价）：**最高限价 35260 元。**

四、项目简介：本项目共计 1 个包，拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院 2026 年大山坪院区手术室净化空调机组维修安装服务（维修壳管式换热器）。（采购明细详见第三章 三、报价表）

五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网（<http://www.lzszyyy.com>）。

六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照. 税务登记证. 组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书. 组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；
4. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；
5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规【提供承诺函】；
6. 其他特殊要求：无
7. 本项目不允许联合体投标，不得转包、分包本项目服务。

七、邀请竞价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间:自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 31 日上午 8: 00—12: 00, 下午 14: 30—17: 30 止 (北京时间, 节假日除外)

2. 邀请竞价文件获取: 请将公司营业执照、联系人及联系电话发送到邮箱 415310355@qq. com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式: 网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间: **2026 年 9 月 2 日上午 9:00 时止** (北京时间)。

文件接收时间: **2026 年 9 月 2 日上午 9:00 (北京时间)** 以前密封递交至医院综合采购部。逾期送达的响应文件恕不接受。(本项目供应商不用现场参加开标, 只需在规定递交响应文件截止时间之前将相关资料密封送达或邮寄至综合采购部办公室即可。邮寄地址: 泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室, 收件人: 宋女士, 电话 08302962180)。

九、递交响应文件地点: 泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十、响应文件开启时间: **2026 年 9 月 2 日上午 9:00** (北京时间)。

十一、开启地点: 泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十二、定标方式: 符合要求且报价最低的供应商为成交人。

十三、联系方式

邀请竞价人: 泸州市中医医院

报名联系人: 宋女士 电话: 0830-2962180

项目咨询人: 杨先生 电话: 18982403755

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院2026年大山坪院区手术室净化空调机组维修 安装服务（维修壳管式换热器）项目 LZSZYYCGYJ2026(28)
3	预算金额 （最高限价）	最高限价35260元。超过最高限价作报价无效处理。
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	最低价中标
6	交货时间	详见报价表采购需求
7	联合体投标	本项目不接受联合体投标
8	构成邀请竞价文件 的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件 的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
10	邀请竞价保证金	本项目不收取投标保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封 袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州市中医医院综合采购部办公室
16	开启时间和地点	开启时间： 2026年 9 月 2 日上午9:00 （（北京时间）。 开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购 部办公室（泸州市纳溪区杏林路80号）。

序号	条款名称	说明和要求
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。
18	进出场及现场管理	严格服从医院的管理要求。

第三章 供应商应提供的响应资料

一、供应商资格条件相关证明材料（实质性要求）

1. 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照,税务登记证,组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书,组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位公章】

二、承诺函（实质性要求）

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的邀请竞价活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：

三、报价表（实质性要求）

项目名称：XXXXXXXX

LZSZYYCGYJ2026（28）

序号	名称	数量	品牌	型号	单价 (元)	总价 (元)	参数要求
1	壳管式换热器一台	1 台					美的 LSQRF130M/AN1 -H 风冷热泵模块机组 原厂配件
2	制冷剂	4 罐					R410a、13.5Kg/罐
3	氮气	2 瓶					
合计（小写）							
合计（大写）							
注：上述产品有具体型号的需在报价表中写明，因供应商未按要求规范填写规格型号导致后期验收不通过的，相关风险由供应商自行承担。							

1. 报价要求：应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括为本次项目所提供的设备、辅材、运输、搬运、安装、人工费、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用（即：满足机组恢复正常运行的包干价）。**超过最高限价的报价作无效处理。**
2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。
3. 安装地点：泸州市中医医院大山坪院区住院楼 9 楼。
4. 工期：合同签订生效后 15 日内完成全部供货及安装，满足机组恢复正常运行（具体施工时间与使用科室商议不影响正常业务开展的时间为准）。
5. 付款方式：项目全部履约完成并验收合格后，采购人根据供应商出具的正式发票在 30 个工作日内完成支付。
6. 技术服务要求
 - 6.1 供应商需完成壳管式换热器旧设备拆除、新设备安装并试压确保无泄漏，清障及恢复。
 - 6.2 供应商需完成氟系统管路焊接、试压、抽真空、加注制冷剂。
 - 6.3 供应商拟派现场作业人员必须持有国家应急管理部门颁发复审有效期内的：空调维修作业证、焊工证。施工现场必须配备一名安全监管人员，同时该人员必须持有国家应急管理部门颁发复审有效期内的安全生产管理人员证。（投标响应文件中提供上述人员相关证件扫描件并加盖单

位公章)

6.4 项目履约过程中，现场作业人员及安全监管人员必须与投标响应文件中提供的人员一致，且所有人员未经医院管理部门允许，不得随意更换。特种作业前须先向采购人项目管理部门报备，待核实特种作业资质后再进行施工作业；焊接施工作业前须办理动火作业证。

6.5 质保期：本次维修内容（含配件）的质保期为自项目验收合格之日起一年。

7. 验收要求：按国家有关规定以及邀请竞价文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在邀请竞价文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；如双方对验收结果存在争议，采购人有权请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料。

注：上述实质性条款均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，作无效投标处理。

（供应商须在响应文件中体现上述条款）

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：年 月 日。

四、供应商认为需要提交的其他文件和资料